

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Ряжск

«14» марта 2023 г.

Заместитель прокурора Ряжского района Рязанской области советник юстиции Решетников О.А., рассмотрев материал проверки исполнения требований законодательства в сфере пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Ряжского района проведена проверка исполнения законодательства в области пожарной безопасности в образовательных организациях, а именно в МДОУ «Ряжский детский сад № 2».

В ходе проверки, проведенной 06.03.2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Рязанская область г. Ряжск, ул. Матросова, д. 2 выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о месте хранения покрывала для изоляции очага возгорания не внесена. Проверка покрывала на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности не проводилась.

В образовательной организации эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем).

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного на объекте отсутствуют.

Статья 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» закрепляет, что пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с п. 17 (1) Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ 16.09.2020 № 1479, руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Согласно п. 35 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ 16.09.2020 № 1479, запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной

гор. Ряжск Рязанской обл., паспорт 61 02 537080, выдан Ряжским РОВД Рязанской обл. 28.10.2002, код подразделения 622-014, зарегистрированной по адресу: Рязанская обл., гор. Ряжск, ул. Фруктовая, д. 2, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно нарушение требований пожарной безопасности.

2. Постановление для рассмотрения по существу направить в соответствии со ст.23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях начальнику отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ряжскому, Сараевскому, Ухоловскому, Александроневскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области.

3. О результатах рассмотрения постановления прошу уведомить прокурора Ряжского района в письменной форме, в установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях порядке.

Заместитель прокурора района

советник юстиции



О.А.Решетников

Постановление мне объявлено, копию получил (а)

« 14 » марта 2023 г.



М.В. Бозванова

Права и обязанности, предусмотренные ст.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст.51 Конституции РФ, а именно: вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, разъяснены и понятны.

« 14 » марта 2023 г.



М.В.Бозванова

Дополнения, пояснения, объяснения:

Не ищю 
